



Către,
Doamna Babos Krisztina

Urmare a solicitării dvs. din data de 08.07.2026, înregistrată la ABA Crișuri cu nr. 10599/08.07.2026, prin care ne solicitați rezultatele analizelor privind calitatea apei evacuate din stația de epurare Sălacea, începând cu luna martie 2026 până în prezent și în baza temeiului art. 3 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27 din 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, "ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, instituție publică cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, cod de înregistrare fiscală RO 23782674 cod IBAN: RO43 TREZ 0765 0220 1X01 4959- Trez.Oradea, reprezentată legal prin Director - ing. Pásztor Sándor, vă transmitem rezultatele analizelor efectuate de către Laboratorul de Calitate a Apei.

Nr. crt.	Încercări	Unitate de măsură	Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 69/28.03.2025	Evacuare Stație de epurare Sălacea 27.04.2026	Evacuare Stație de epurare Sălacea 08.07.2026
1	pH	unit. pH	6,5-8,5	7,2 (temperatură măsurare 21,7°C)	7,8 (temperatură măsurare 22,7°C)
2	Consum biochimic de oxigen	mg/l O ₂	25	476	11
3	Amoniu	mg/l	3	96,9	19,1
4	Consum chimic de oxigen	mg/l O ₂	125	888	31
5	Agenți de suprafață anionici	mg/l	0,5	2,364	<0,1
6	Materii în suspensie	mg/l	60	135	10
7	Reziduu filtrabil uscat la 105°C	mg/l	2000	1041	361
8	Substanțe extractibile	mg/l	20	13,3	<5

Cu respect,

DIRECTOR A.B.A. CRIȘURI
ing. Sándor PÁSZTOR



ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI

str. Ion Bogdan, nr. 35, C.P. 410125, Oradea, jud. Bihor

Tel: +40 259 442 033 | +40 259 443 892

Fax: +40 259 444 237 | +40 259 442 064

Email: dispecerat@dac.rowater.ro | secretariat@dac.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23782674

Cod IBAN: RO43 TREZ 0765 0220 1X01 4959

Trezoreria Oradea